

2.

- 7.4. Studzienki kontrolne na przyłączach kanalizacyjnych o średnicy min. 425 mm lokalizować w odległości około 2 m od granicy nieruchomości, a w przypadkach połączeń „na ślepo” do kanału głównego w odległości nie większej niż 30 m od ciągu głównego.
- 7.5. Włazy kanałowe lokalizowane w pasie drogowym zabezpieczać pierścieniami odciążającymi.
- 7.6. Pokrywy włazów kontrolnych stosować według klasy obciążeń ponadto winny być zabezpieczone przed kradzieżą (np. Stąporków Meier).
- 7.7. W miejscach gdzie przykrycie jest mniejsze niż 1,2 m przewody kanalizacji sanitarnej ocieplać przez zakładanie lupin styropianowych (połówkowych).
- 7.8. Zachować normatywne odległości poziome i pionowe pomiędzy uzbrojeniem podziemnym oraz obiektów stałych zgodnie z załączoną tabelą – zał. nr 4.
- 7.9. Bezwzględnie zachować minimalne spadki 1,5 % dla połączeń domowych.
- 7.10. Prolongata niniejsza obowiązuje nie dłużej niż 2 lata od daty wystawienia niniejszego pisma.
- 7.11. Przed przystąpieniem do realizacji inwestor budowy kanalizacji winien podpisać z AQUA S.A. stosowną umowę o wykonanie włączenia do istniejącej sieci AQUA S.A. oraz udziału pracowników AQUA w odbiorach technicznych.

Jednocześnie informujemy, że przyłącza kanalizacji sanitarnej winny być wykonane w oparciu o zaktualizowane indywidualne warunki techniczne przyłączenia. O aktualizację indywidualnych warunków może wystąpić Urząd Miasta Szczyrk przesyłając zaktualizowany wykaz planowanych do podłączenia nieruchomości w formie tabeli zawierającej adres lub nr nieruchomości podłączanej, adres korespondencyjny właściciela tej nieruchomości oraz informację dotyczącą rodzaju planowanych do podłączenia ścieków tj. z gospodarstwa domowego czy z działalności gospodarczej.

Dodatkowo informujemy, że w przypadku wnioskowania przez Gminę Szczyrk o przejęcie na majątek AQUA S.A. wykonanej według powyższych zasad sieci kanalizacyjnej należy przedłożyć wszystkie zgody właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są sieci kanalizacyjne, na nieodpłatne posadowienie tych sieci na nieruchomościach – według treści zał. nr 5.

Zał. nr 1, 2, 3, 4, 5.

Z poważaniem

DYREKTOR W. KAWCZYK
Gmina Szczyrk