

Warunki ogólne wykonania lub przebudowy sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej będącej własnością lub w zarządzie „AQUA” S.A.
w Bielsku-Białej ul. 1 Maja 23

1. Budowa lub przebudowa sieci wod.-kan. może być wykonana tylko na podstawie projektu opracowanego przez uprawnionego projektanta i uzgodnionego przez AQUA S.A.
2. Projekt należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz.690) oraz niniejszymi warunkami.
3. Wszystkie projekty dotyczące obiektów realizowanych ze środków AQUA S.A. na terenie Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego powinny być opracowane w wersji papierowej oraz numerycznej (nośnik CD) i przekazane do AQUA S.A. w postaci pliku shd lub jeśli to nie jest możliwe pliku dxf utworzonego wg zasad ustalonych w zarządzeniu Dyrektora AQUA S.A. nr 9 z dnia 09.05.2003 r.
4. Trasę projektowanych przewodów należy uzgodnić z:
 - a) Zakładem Energetycznym;
 - b) Zakładem Gazowniczym;
 - c) Telekomunikacją Polską S.A.;
 - d) Działem Telefonii lokalnej S.A.;
 - e) Przedsiębiorstwem Komunalnym THERMA sp. z o.o.;
 - f) Miejskim Zarządem Dróg Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 10
 - g) AQUA S.A.
5. Opracowywane przez jednostkę projektową projekty budowlano – wykonawcze sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej powinny zawierać:
 - a) Na planach sytuacyjno – wysokościowych musi być przedstawiony opis własności wszystkich gruntów, przez które przebiega układ projektowanej sieci wodociągowej czy też kanalizacji sanitarnej. Na gruntach rolnych i działkach budowlanych należy opisać numery parcel gruntowych (pgr...) oraz imiona i nazwiska właścicieli względnie użytkowników z adresami ich zamieszkania. Przy budynkach mieszkalnych należy wstawić opis wskazujący imiona i nazwiska właścicieli tych budynków i aktualne numery budynków mieszkalnych.
 - b) Pełen zakres istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu przedstawiony na planach sytuacyjno – wysokościowych, a znajdujący się w obrębie przyszłych robót przedstawiony być musi w kolorach i opisany w legendzie.
 - c) W opisie technicznym należy zamieścić wykaz wszystkich właścicieli (użytkowników) nieruchomości, przez teren których przebiega projektowany układ sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej z podaniem numerów parcel gruntowych, imionami, nazwiskami i adresami zamieszkania właścicieli (użytkowników) tych nieruchomości.
 - d) W opisie technicznym należy zamieścić wykaz wszystkich zainteresowanych budową przyłączy wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej właścicieli (użytkowników) nieruchomości, którzy podpisali odpowiednie uzgodnienia i Porozumienia na drukach „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej. W dalszej treści opisu technicznego należy zamieścić wykaz tych właścicieli (użytkowników) nieruchomości, którzy odmówili podpisania odnośnych uzgodnień i Porozumień.
 - e) W opisie technicznym należy zamieścić wykaz wszystkich zaprojektowanych odgałęzień sieci wodociągowej lub sięgaczy kanalizacji sanitarnej oraz przewidzianych do zabudowy trójników PVC dla wykonania przyszłych przyłączy kanalizacji sanitarnej z wyszczególnieniem adresu nieruchomości, dla której poszczególne odgałęzienia, sięgacze i trójniki zostały zaprojektowane, numery parceli gruntowej, imion i nazwisk właścicieli (użytkowników), średnic i długości odgałęzień lub sięgaczy.