

- f) Komplet spisanych na drukach „AQUA” S.A. w Bielsku- Białej Porozumień sporządzony w dwóch egzemplarzach (oryginały i kopie) powinien być przekazany Zamawiającemu wraz ze szczegółowym wykazem tych Porozumień. Szczegółowy wykaz Porozumień powinien korespondować (być identyczny) z wykazem wszystkich właścicieli (użytkowników) nieruchomości, przez teren których przebiega projektowany układ sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, a zamieszczonym w opisie technicznym projektu budowlano – wykonawczego.
 - g) Szczegółowe zestawienia materiałów z podziałem na główne rurociągi sieci wodociągowej czy kanalizacji sanitarnej przypisane poszczególnym ulicom, względnie innym oznaczonym przez projektanta odcinkom i na odgałęzienia wodociągowe lub sięgacze kanalizacyjne oraz trójniki.
 - h) Przedmiary robót (ślepe kosztorysy).
 - i) Kosztorysy inwestorskie.
 - j) Ponadto uznaje się za celowe opracowanie projektów budowlano – wykonawczych w liczbie po 5 egzemplarzy, za wyjątkiem kosztorysów inwestorskich, które sporządzone będą po 1 egzemplarzu.
5. Projekt należy uzgodnić z:
 - AQUA S.A.
 - właściwym Urzędem Gminy.
 6. Wszelkie odstępstwa od uzgodnienia projektu wymagają pisemnego potwierdzenia przez AQUA S.A.
 7. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowiązany jest podpisać umowę z AQUA S.A. o wykonanie podłączenia do sieci istniejącej, w której to umowie Inwestor między innymi potwierdzi zapoznanie się z niniejszymi warunkami technicznymi i zaakceptuje je.
 8. Włączenie wykonanej budowy lub przebudowy do istniejącego przewodu może nastąpić po dokonaniu przez AQUA S.A. przeglądu technicznego w otwartym wykopie, sprawdzeniu jej szczelności oraz dokonaniu odbioru potwierdzonego stosownym protokołem.
 9. Gotowość do odbioru technicznego zgłasza Inwestor do AQUA S.A. Odbiór odbywa się w obecności wykonawcy robót.
Do odbioru technicznego należy przygotować:
 - a) zmontowaną sieć wod. – kan. w otwartym wykopie,
 - b) próbę szczelności,
 - c) rysunek powykonawczy z domiarami do punktów stałych,
 - d) inwentaryzację geodezyjną -zarejestrowaną w ewidencji geodezyjnej - sieci uzbrojenia terenu, która stanowić będzie podstawę do wydania zlecenia na wykonanie włączenia do istniejącej sieci i do eksploatacji,
 - e) oświadczenie wykonawcy robót, w którym to oświadczeniu wykonawca zobowiązuje się do udzielenia trzyletniej gwarancji na wykonaną budowę lub przebudowę sieci wod. – kan.
 - f) dowód wpłaty do AQUA S.A. w Bielsku-Białej należności za dokonanie odbioru.
 10. Odbiór urządzeń wod. – kan. zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez wykonawcę, inwestora i przedstawiciela AQUA S.A.
 11. Koszty odbiorów technicznych i włączeń do sieci istniejącej obciążają inwestora.
 12. Niniejsze warunki techniczne obowiązują nie dłużej niż 2 lata od daty ich wydania. Inwestor może budować, przebudowywać sieci tylko w okresie obowiązywania warunków technicznych.
Po upływie tego okresu Inwestor winien wystąpić o uzyskanie nowych warunków technicznych.
 13. AQUA S.A. zastrzega sobie możliwości dokonania zmiany warunków technicznych z ważnych powodów przed przystąpieniem Inwestora do realizacji zadania.