

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej w Szczyrku”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający – Gmina Szczyrk udostępnia zapytanie do treści SWZ oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Przedmiar robót pozycje numer 2.10,2.11,2.12, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27 sugerują, że wykonawca robót ma dokonać rozbiórki, oraz odtworzenia istniejących nawierzchni wzdłuż ul. Salmopolskiej.

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania projektowanych słupów oświetleniowych metodą bez wykopową (przewiert sterowany) bez naruszania istniejących nawierzchni.

2.10	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	685,000
2.11	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej, ręcznie	m2	685,000
2.12	Rozebranie podbudowy, / kruszywa, grubość 15'cm mechanicznie (685m.x0.5ni)	m2	342,500
2.23	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III (201x0,4mx0,6m) +(685mx0,4mx0,4m)	m3	157,800
2.25	Obrzeża betonowe, 30x8'cm, podsypka cementowo-piaskowa. wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	685,000
2.26	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15'cm - kruszywo z rozbiórki	m2	342,500
2.27	Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm podsypka cementowo-piaskowa - kostka z rozbiórki	m2	685,000

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę metody realizacji inwestycji. Przyjęta w dokumentacji projektowej technologia realizacji robót budowlanych odpowiada wymaganiom określonym w uzgodnieniach branżowych.

Z poważaniem


BURMISTRZ MIASTA
SZCZYRK
Antoni Byrdy